令和７年度 長崎県病院企業団地球温暖化対策実行計画　取組状況

１．温室効果ガス排出量

令和７年度における温室効果ガス排出量は下記のとおりです。

（単位：t-CO2）

区　分	平成 27 年度（基準年度）	令和７年度	基準年度比増　減	削 減 率
電　　気	12,026	9,656	△2,370	19.71%
Ａ 重 油	2,578	1,949	△629	24.40%
都市ガス	1,156	486	△670	57.96%
Ｌ Ｐ Ｇ	160	188	28	△17.5%
計	15,920	12,279	△3,641	22.87%

≪ 参考：削減目標 ≫

平成 27 年度を基準年度として、計画期間の最終年度である令和 12 年度の二酸化炭素排出量を 28.2%削減することを目指す。

２．目標達成に向けた取り組み

【本部】

- 昼休み時の消灯
- 不要な照明の間引き消灯
- 冷暖房の適切な温度設定

【精神医療センター】

- 空気調整設備の適切な稼働時間及び設定温度での使用
- 機器や設備の更新時に省エネルギーで高効率で稼働する機種を導入

【島原病院】

- 外気温に合わせた空調熱源設備の温度設定
- 空調機の清掃、フィルター交換や高効率機種への更新による省電力化
- 照明設備の LED 化実施
- 不要な照明の間引き消灯
- 空調機器をガス式から電気式に更新したことによる都市ガス使用量の減

【五島中央病院】

- 空調の温度設定をこまめに調整
- 警備員の夜間巡視時、空調機・照明の消し忘れチェックを行う
- 照明設備の LED 化実施

【奈留医療センター】
・クールビズ、ウォームビスの活用
・冷暖房の適切な温度設定
・長時間退出時の照明、冷暖房停止
【富江病院】
・冷暖房の適切な温度設定
・照明設備の LED 化実施、必要に応じた間引き消灯の徹底
・電子機器類の省電力モード設定
【上五島病院】
・冷暖房の適切な温度設定
・時間外労働の縮減による節電
・こまめな消灯
【有川医療センター】
・R５年度に透析室の空調機を最新のものに更新
・ガラス窓の遮光、遮熱
・空調機使用開始前のフィルター清掃と設定温度管理の徹底
【奈良尾医療センター】
・冷暖房の適切な温度設定
・照明設備の LED 化実施、こまめな消灯
【対馬病院】
・空調機の設定温度制限設定及び消し忘れタイマー設定の実施
・冷暖房の適切な温度設定
【上対馬病院】
・専用モニターによる消費電力の監視
・冷暖房時の扇風機等の併用
【壱岐病院】
・デマンド監視装置、中央監視装置により負荷超過時供給自動遮断区域設定実施
・空調機節電徹底